

АКТ № 24

Комплексного опробования системы передачи сигнала пожарной сигнализации в автоматическом режиме на пульт в пожарной части

«30» сентября 2015 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: Директор МБОУ «Лицей №5» - Шишкова Галина Владимировна

Должность, фамилия, инициалы

Подрядчика: Директор ООО «Пожарная безопасность» - Рик Владимир Григорьевич

Должность, фамилия, инициалы

Инженер ООО «Пожарная безопасность» - Лобанов Александр Владимирович

Должность, фамилия, инициалы

Составили настоящий акт в том, что дирекцией (заказчиком) МБОУ «Лицей №5»

И подрядчиком ООО «Пожарная безопасность»

Указывается наименование организации, производившей монтаж

Обследована система передачи сигнала пожарной сигнализации в автоматическом режиме на пульт в пожарной части на объекте МБОУ «Лицей №5» по адресу: 140600, Московская область, г. Зарайск, Микрорайон 2, д. 38.

Точное наименование объекта, адрес, тел.

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено: на вышеуказанном объекте установлен(ы) прибор(ы) РСПИ "Стрелец-Мониторинг" - Объектовая станция исп.2 – 1 шт.

Тип, марка оборудования

Работа выполнена в соответствии с действующими правилами и техническими условиями, отступления от проекта _____ нет _____.

Указывается: нет, если имеются, то перечисляются изменения

качество связи с приемной станцией:

- устойчивая связь с энергетическим запасом более 20 дБ "хорошо" (оценка - 4);
- состояние связи с радиомодемом - норма;
- напряжение 220 В включено - АБ в норме;
- сопротивление выходов МВК-RS в пределах - от 4 до 7 кОм (норма);
- сопротивление выходов МВК-RS при нарушении - от 1.0 до 2.8 кОм

При проверке работоспособности системы передачи сигнала пожарной сигнализации в автоматическом режиме на пульт в пожарной части установлено: срабатывание системы передачи сигнала пожарной сигнализации в автоматическом режиме на пульт в пожарной части во всех режимах соответствует ТУ

Дается характеристика работы в режимах тревоги, дежурном и при работе с пультом

Дирекция объекта (заказчика) обязана руководствоваться врученной инструкцией по эксплуатации системы передачи сигнала пожарной сигнализации в автоматическом режиме на пульт в пожарной части, а в случае обнаружения неисправности немедленно ставить в известность ООО «Пожарная безопасность».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:



М.П. Заказчика

М.П. Подрядчика

Подпись

ШИШКОВА Г.В.

Подпись

РИК В.Г.

Подпись

ЛОБАНОВ А.В.